



offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

T-ÅNSLUTNING LINA- PLATTA

Klämmans ryggstycke och överfall är av kopparlegering. Skruvar och brickor av syrafast stål. Linspårets kontaktyta och plattans båda sidor är slätbear-betade. Kontaktytorna skall behandlas med kontaktpasta, för att minska övergångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311. Åtdragningsmoment 45 Nm, 16 mm hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area mm ²	C mm	Antal överfall st	Vikt kg	Konstruktions- spänning max kV
5743051	50	10	2	1,1	72,5
5743052	70	10	2	1,1	72,5
5743053	95	10	2	1,1	72,5
5743054	120	10	2	1,1	72,5
5743251	150	12	2	1,8	72,5
5743252	185	12	2	1,8	72,5
5743253	240	12	2	1,8	145